

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ
nr. 17/02100 din 26.06.2017

Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Servicii de instalare a camerelor frigorifice pentru blocul alimentar și laboratorul patomorfologic (repetat)
Cod CPV: 51500000-7

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

Nr.: 51 din 27.06.2017.

În scopul achiziționării **"Servicii de instalare a camerelor frigorifice pentru blocul alimentar și laboratorul patomorfologic (repetat)"**

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2017**

este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **CNAM**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Servicii:

Listă: Servicii și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Servicii solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Servicii de instalare a camerelor frigorifice pentru blocul alimentar și laboratorul patomorfologic			
1.1	51500000-7	Camera frigorifica pentru produse lactate.	Bucată	1.00	Dimensiunile camerei: Lungimea – 2,8 m; Lățimea – 2,3 m; Înălțimea – 2,6 m; Dimensiunile ușii: Lățimea – 0,8 m; Înălțimea – 1,8 m; Grosimea -70 mm Izolația: Material – penopoliuretan; Grosimea – 80 mm;
1.2	51500000-7	Instalație frigorifică	Bucată	1.00	Agregat frigorific: Puterea frigorifică - 2,3 - 2,8 kW; Temperatura de vaporizare: - 4 .. -2 °C; Temperatura de condensare: + 45 - +50 °C; Temperatura aerului exterior - +35 °C; Temperatura aerului în camera frigorifică: +3...+5 °C; Puterea electrică consumată: 1,2-1,8 kW; Tensiune de alimentare: 380 V/ 3 faze; Răcitor de aer: Puterea frigorifică: 2,8-3,5 kW; dT: 7-8 K; Temperatura de evaporare: - 4 .. -2 °C; Numărul de ventilatoare:3; Suprafața de transfer de căldură: 11-14 m2; Pasul lamelelor: 5-8 mm; Panou electric de automatizare: Panoul de comandă și automatizare să includă elemente de gestiune, control și protecție a funcționării corecte și în mod automata instalatiei. Amplasarea controlerului la intrare in camera; Materiale pentru montare; Servicii de instalare.
1.3	51500000-7	Camera frigorifica pentru legume.	Bucată	1.00	Dimensiunile camerei: Lungimea – 4,27 m; Lățimea – 3,18 m; Înălțimea – 2,72 m; Dimensiunile ușii: Lățimea – 0,8 m; Înălțimea – 1,8 m; Grosimea -70 mm Izolația: Material – penopoliuretan ;

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Servicii solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.3	51500000-7	Camera frigorifică pentru legume.	Bucată	1.00	Grosimea – 80 mm;
1.4	51500000-7	Instalație frigorifică	Bucată	1.00	Agregat frigorific: Puterea frigorifică - 3,5 – 4,0 kW; Temperatura de vaporizare: - 4 .. -2 °C; Temperatura de condensare: + 45 - +55 °C; Temperatura aerului exterior - +35 °C; Temperatura aerului in camera frigorifică: +3...+5 °C; Puterea electrică consumată: 1,8-2,6 kW; Tensiune de alimentare: 380 V/ 3 faze; Răcitor de aer: Puterea frigorifică: 3,8-4,5 kW; dT: 7-8 K; Temperatura de evaporare: - 4 .. -2 °C; Numărul de ventilatoare:4; Suprafața de transfer de căldură: 13-18 m2; Pasul lamelelor: 5-8 mm; Panou electric de automatizare: Panoul de comandă și automatizare să includă elemente de gestiune, control și protecție a funcționării corecte și în mod automata instalatiei. Amplasarea controlerului la intrare in camera; Materiale pentru montare;. Servicii de instalare.
1.5	51500000-7	Camera frigorifică pentru carne.	Bucată	1.00	Dimensiunile camerei: Lungimea – 2,7 m; Lățimea – 2,6 m; Înălțimea – 2,6 m; Dimensiunile ușii: Lățimea – 0,8 m; Înălțimea – 1,8 m; Grosimea -120 mm Izolația: Material – penopoliuretan; Grosimea – 80 mm; Pardoseaua izolata.
1.6	51500000-7	Instalație frigorifică	Bucată	1.00	Agregat frigorific: Puterea frigorifică - 2,3 – 2,7 kW; Temperatura de vaporizare: - 13 .. - 12 °C; Temperatura de condensare: + 40 - +45 °C; Temperatura aerului exterior - +35 °C; Temperatura aerului in camera frigorifică: -5...0 °C; Puterea electrică consumată: 1,3-1,8 kW; Tensiune de alimentare: 380 V/ 3 faze; Răcitor de aer: Puterea frigorifică: 2,6-4,2 kW; dT: 7-8 K; Temperatura de evaporare: - 13 .. - 12 °C; Numărul de ventilatoare:4; Suprafața de transfer de căldură: 11-15 m2; Pasul lamelelor: 6-9 mm; Panou electric de automatizare: Panoul de comandă și automatizare să includă elemente de gestiune, control și protecție a funcționării corecte și în mod automata instalatiei. Amplasarea controlerului la intrare in camera; Materiale pentru montare; Servicii de instalare.
1.7	51500000-7	Camera frigorifică patomorfologie.	Bucată	1.00	Dimensiunile camerei: Lungimea – 5,3 m; Lățimea – 5,1 m; Înălțimea – 2,8 m; Dimensiunile ușii: Lățimea – 0,9 m; Înălțimea – 1,9 m;

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Servicii solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică de deplină solicitată, Standarde de referință
1.7	51500000-7	Camera frigorifica patomorfologie.	Bucată	1.00	Grosimea -70 mm(Sa fie incluse 2 usi) Izolația: Material – penopoliuretan; Grosimea – 80 mm;
1.8	51500000-7	Instalație frigorifică	Bucată	1.00	Agregat frigorific: Puterea frigorifică - 3 ,1– 3,8 kW; Temperatura de vaporizare: - 3 .. -2 °C; Temperatura de condensare: + 45.. +50 °C; Temperatura aerului exterior - +35 °C; Temperatura aerului in camera frigorifica: +3...+5 °C; Puterea electrică consumată: 1,7-2,3 kW; Tensiune de alimentare: 380 V/ 3 faze; Răcitor de aer: Puterea frigorifică: 3,8-4,1 kW; dT: 7-8 K; Temperatura de evaporare: - 3 .. -2 °C; Numărul de ventilatoare:4; Suprafața de transfer de căldură: 14-17 m2; Pasul lamelelor: 5-8 mm; Panou electric de automatizare: Panoul de comandă și automatizare să includă elemente de gestiune, control și protecție a funcționării corecte și în mod automata instalatiei. Amplasarea controlerului la intrare in camera; Materiale pentru montare; Servicii de instalare.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

60 zile după semnarea contractului

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Nu se cere	Nu
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	Formularul ofertei F3.1 (conform IPO)	original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
6	Garanția pentru ofertă formularul garanției bancare sau ordin de plată, original	Garanția pentru ofertă formularul garanției bancare sau ordin de plată, original	Da
7	Formularul informativ despre ofertant F3.3 (conform IPO)	original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
8	Declarația privind conduita etică a și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere F3.4 (conform IPO)	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
9	Declarația privind situația personală a operatorului economic F3.5 (conform IPO)	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
10	Specificații tehnice F4.1 (conform IPO)	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
11	Specificații de preț F4.2 (conform IPO)	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
12	Certificat de înregistrare a întreprinderii	copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
13	Certificat de atribuire a contului bancar	copie originalului eliberat de banca deținătoare de	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		cont, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	
14	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor	copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului	Da
15	Lista fondatorilor operatorilor economici	(nume, prenumele, codul personal);	Da
16	Certificat de conformitate sau ISO sau CE pentru fiecare produs în parte	copia, confirmată prin semnătura și ștampila participantului	Da
17	Pașaportului tehnic (la livrare)	original – confirmat prin semnătura și ștampila participantului în limba română, engleză sau rusă	Da
18	Garanția de funcționare a camerelor - min 12 luni	Garanția de funcționare a camerelor - min 12 luni	Da
19	Experiență similară	Ofertantul va face dovadă că are experiență în instalarea camerelor frigorifice de o capacitate similară. Totodată, ofertantul va asigura posibilitatea deplasării specialiștilor instituției la obiectul instalat.	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI**

Adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, str. Burebista 93**

Tel.: **022-55-96-46**, Fax: **022559646**, E-mail: **centrulumamei@gmail.com**

Numele și funcția persoanei responsabile: **CEBUC CORINA, șef Serviciul achiziții publice**

Setul de documente poate fi primit la adresa: str.Burebista, 93.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **18.07.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, str. Burebista 93**

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participantilor la licitație

la: **18.07.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, str. Burebista 93**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

TOMUZ VASILII